

Mál nr. 168/2010

M

og

Vátryggingafélagið X v/ábyrgðartryggingar verktaka

Vinnuslys þegar starfsmaður klemmdist á hurð þann 05.03. 2007.

Gögn.

- 1) Málskot móttakið 02.06. 2010.
- 2) Bréf vátryggingafélagsins til nefndarinnar, dags. 21.06. 2010.

Málsatvik.

Fyrirliggjandi gögn upplýsa um aðdraganda máls þessa.

M slasaðist við vinnu sína á 10. hæð nýbyggingar. Hann var að ganga út um neyðarútgang á stigahúsi þegar hurð skelltis aftur sökum gegnumtrekks þannig að hann klemmdist. Hurðarpumpa var ótengd. M var að sækja sér verkfæri í umrætt sinn.

M telur greiðsluskyldu fyrir hendi sbr. umfjöllun hans í málskotinu.

Vátryggingafélagið hafnar bótaskyldu sbr. umfjöllun þess í gögnum málsins. Vátryggingartaki hafi upplýst að hurðarpumpur séu ekki settar upp eða tengdar fyrir en í lok verks. Nýbúið var að setja hurðina í hurðargatið og M hafði gengið um hana áður en óhappið varð.

Vinnueftirlitið telur að meginorsök slyssins sé að rekja til þess að ekki var búið að tengja hurðarpumpu, hurðin var þung og með skörpum köntum og að mikill gengnumtrekkur var á hæðinni (10. hæð). Fyrirmæli voru gefin um að haga vinnu þannig að fyllsta öryggis og aðbúnaðar sé gætt.

Álit.

Þegar tekið er mið af fyrirliggjandi gögnum hefur ekki hefur ekki verið sýnt fram á greiðsluskyldu þeirrar vátryggingar sem hér um ræðir. Ósannað er að rekja megi óhapp þetta til sakar starfsmanna Í eða ófullnægjandi aðstæðna á vettvangi.

Niðurstaða.

Greiðsluskylda er ekki fyrir hendi samkvæmt þeirri vátryggingu sem hér um ræðir.

Reykjavík 29. júní 2010

Rúnar Guðmunsson hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.